

By the product certificate number / Por medio del certificado de producto número

No: 2619/0185-G-CER

Issued to / Emitido a:

**License holder /** **Shenzhen SOFAR SOLAR Co., Ltd.**  
*Propietario de la* 401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68,  
*licencia* XingDong Community, XinAn Street, BaoAn District.  
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

**Manufacturer /** **Dongguan SOFAR SOLAR Co., Ltd.**  
*Fabricante* 1F – 6F, Building E, No.1 JinQi Road, Bihu Industrial Park.  
Wulian Village, Fenggang Town, Dongguan, P.R. China.



Trademark



It is certified that the product / Se certifica que el producto:

**Type of product** **Single phase inverter / Inversor monofásico**  
*/Tipo de aparato*

**Models**

SOFAR	SOFAR	SOFAR	SOFAR	SOFAR	SOFAR
1100TL-G3	1600TL-G3	2200TL-G3	2700TL-G3	3000TL-G3	3300TL-G3

**Rated**

**Rated Power /**

1100 VA

1600 VA

2200 VA

2700 VA

3000 VA

3300 VA

**characteristics /**  
*Datos técnicos*

**Rated Voltage /**

230 V

**Rated Frequency /**

50

**Rated Frequency /**

**Firmware version /**

V2.1

**Firmware version /**

**Number of phases /**

Single phase / monofásico

**Number of phases /**

**Isolation**

**transformer /**

NO

**Isolation**

**transformer /**

**transformer /**

**transformer /**

Is in compliance with / Está en cumplimiento con:

**Standard / Norma**

**UNE 206 007-1 IN:2013,**

Requisitos de conexión a la red eléctrica. Inversores para conexión a la red de distribución.

They are considered protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations in the grid stated in the Real Decreto 1699/2011 / Se consideran los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia en la red según viene definido en el Real Decreto 1699/2011.

The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065.

This certificate is valid until the 20<sup>th</sup> of March 2023 / Este certificado es válido hasta: 20 de marzo de 2023

This certificate is first issued on 20<sup>th</sup> of March 2020. / Este certificado se emite por vez primera: 20 de marzo de 2020.

Madrid, 20 de marzo de 2020



Daniel Arranz Muñiz  
Certification Manager

